



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (02)3667-9134 FAX (02)3667-9140

성적서번호 : TAK-2023-056717

접 수 일 자 : 2023년 04월 13일

대 표 자 : 유구문

시험완료일자 : 2023년 06월 05일

업 체 명 : (주)파워텍

주 소 : 경기 김포시 대곶면 대곶서로166번길 186, 188

시 료 명 : 자동수평몰탈(POWER SELF LEVELING)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
플로값	mm	-	192	KS F 4041 : 2019
압축강도	MPa	-	27.9	KS F 4041 : 2019
휨강도	MPa	-	6.6	KS F 4041 : 2019
부착강도	MPa	-	1.4	KS F 4041 : 2019
길이변화율	%	-	-0.04	KS F 4041 : 2019

- 시험배합비(질량비) 의뢰자 제공

시료 : 물 = 100 : 22

- 용 도 : 공급원승인용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Kim Donghee

작성자 : 김동희

Tel : 032-570-9647


Lee Jeong-gyu

기술책임자 : 이성규

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2023년 06월 05일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code